

## Bescheinigung

### über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7 für das Wärmenetz der Fernwärme Teltow GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Fernwärme Teltow GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahl:

	kWh	Energieträgermix
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>83.782</b>	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	10.526	<b>12,6%</b>
hiervon aus fossilen Brennstoffen		
hiervon aus Erdgas	3.908	4,7%
hiervon aus Kohle	0	0,0%
hiervon aus Heizöl	0	0,0%
hiervon aus Abfall	0	0,0%
hiervon aus Biogas/Biomethan	6.618	7,9%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	73.256	<b>87,4%</b>
aus Biomassekesseln (Vorlieferant)	10.485	12,5%
Abwärme	0	0,0%
Solarstrahlung	12.739	15,2%
Umweltwärme	45.704	54,6%
Tiefengeothermie	0	0,0%
aus Erdgaskesseln	4.328	5,2%
aus Heizölkesseln	0	0,0%
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>75.545</b>	<b>90,2%</b>

Datenbasis: Planungsdaten

Die Planungsdaten sind nach FW 309-8 plausibel.

gültig bis:  
ausgestellt am:  
von:

29.01.2033  
30.01.2026  
BBH Consulting AG

Berlin, 30.01.2026



Gutachter: Dominik Pace