

Bescheinigung



über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz der Fernwärme Teltow GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Fernwärme Teltow GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,40

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,40

Emissionsfaktor FW 309-1:2023 [g/kWh]

(Anlage 9 GEG)

150,17

Datenbasis:

Planungsdaten

gültig bis:

29.01.2033

ausgestellt am:

30.01.2026

von:

BBH Consulting AG

Berlin, 30.01.2026


Gutachter: Dominik Pace