

Bescheinigung

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

Name des Wärmenetzbetreibers	Fernwärme Teltow GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Teltow
Lage des Netzes	Stadt Teltow
Verantwortlicher Heizwerksleiter	Bernd Neßel
Telefon	03328 351520
E-Mail	b.nessel@fwt-teltow.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2018 - 31.12.2018

	MWh	Deckungsanteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungsgrad EG
Wärmenetzeinspeisung	84.721			
Aus hocheffizienter KWK				
Fossile Brennstoffe Erdgas	7.123	8,41 %	50,00 %	16,82 %
Brennstoff Biogas	8.638	10,20 %	30,00 %	33,99 %
Sonstige Wärmeerzeuger				
Erneuerbare Energie Holz	21.895	25,84 %	50,00 %	51,69 %
Erfüllungsgrad EG_{FW}				102,49 %

Auf der Basis der durchgeführten Prüfungen, der Anlagenbegehung und der Einsichtnahme in die Originalbelege und Aufzeichnungen des Betreibers bestätigen wir der FW Teltow:

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt

Diese Bescheinigung ist gültig bis 31.12.2020

Berlin, 06.07.2019



Dr. Frank H. Kreklau
fp Gutachter nach FW 609
AGFW-FW609-279

Nr. b-19-10611a